



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0000634-15
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 12 січня 2015 до 11 січня 2016
Срок действия с

Продукція **Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем:**
Продукция - гнучкі труби гофровані з нержавіючої сталі ESYFLEX діаметрами
1/2" (15A), 3/4" (20A), 1" (25A), 1 1/4" (32A), 1 1/2" (40A), 2" (50A) та
різьбовими з'єднувачами

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПІ, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ Б EN 12845:2011 «Стационарные системы пожарогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтажування та технічне обслуговування» п. 17.1.4

Технічного опису виробника щодо показників:

маркування; гідравлічного тиску (16 бар протягом 10 хв.) заглушена з одного боку; гідравлічного тиску (64 бар протягом 10 хв.); герметичності (2 бар протягом 10 хв.); гнучкості на 90° протягом 10 циклів

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма «Kofulso Co., LTD» (Південна Корея),
377-8, Geumgok-dong, Seo-gu, Incheon, South Korea

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ «АДЕКСІМ-ТРЕЙД»,
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23, кв. 28, код ЄДРПОУ 36472458.
Доручення від виробника № б/н від 31.10.2014

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція, що виробляється серійно з 12.01.2015 до 11.01.2016.

Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166, № UA.PN.166

На підставі

На основании

Протокол випробувань № 156-1/С-14 від 25.11.2014 ВЦ «НВЦ Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (атестат акредитації № 2Н115 терміном дії до 23.12.2018). Акт відбору та ідентифікації зразків продукції від 10.11.2014 ОС «ЦСМВ»

Заст. Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 444281